

Reńska Wieś, dnia 19.10.2026r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 170.000,00 złotych**

**OPUBLIKOWANE na BIP
www.renskawies.pl/bip**

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 170.000,00 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie zadania pn.

Zakup sprzętu na potrzeby OLiOC - część I

(opis przedmiotu zamówienia)

zadanie obejmuje:

- zakup 2 kpl. Przenośnych stacji zasilania z panelami PV
- zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych trójfazowych 4,5 kW
- zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 85 kW oraz 68 kW na przyczepkach

według załączonych dokumentów:

- OPZ – w załączeniu

Oprócz ceny proszę również o potwierdzenie:

- terminu wykonania zamówienia – do 30.11.2026r.
- warunków płatności,
- warunków gwarancji,

–

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

W przypadku gdy składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną zobligowany jest do załączenia do oferty cenowej dokumentu potwierdzającego, że osoby podpisujące ofertę są do tego umocowane.

Ofertę wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu zamówień publicznych zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23.10.2026r. do godz. 15:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: lub

(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem skrzynki e-doręczeń **AE:PL-64448-73657-GJGDC-27**

(nr skrzynki e-doręczeń)

lub w przypadku braku skrzynki e-doręczenia

– za pośrednictwem poczty elektronicznej ; **ug@renskawies.pl**

(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.


(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)


(podpis sporządzającego)

Opis Przedmiotu Zamówienia
(zwany również „OPZ”)

Dotyczy zamówienia pn.
„Zakup sprzętu na potrzeby OliOC- część I „

Opis Przedmiotu zamówienia- Przenośna stacja zasilania z panelami PV - 2 kpl.

Lp.	Wymagania techniczne dla stacji zasilającej
1.	Waga nie więcej niż 17kg
2.	Minimalna ilość i parametry gniazd wyjściowych: 4 szt. 230V prąd przemienny 2 szt. USB-C moc na jedno gniazdo nie mniej niż 100w 4 szt. USB-A moc na jedno gniazdo min. 12W 1 szt. zapalniczka samochodowa natężenie min. 10A
3.	Żywotność baterii nie mniej niż 3000 cykli ładowania
4.	Maks. napięcie otwartego obwodu PV nie mniej niż 60 V
5.	Ciągła moc wyjściowa 1800W
6.	Pojemność min.1500 Wh
7.	IP min 68
8.	Data produkcji nie starsza niż 2025
9.	Dostawca dostarczy dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi
10.	Dostawca zapewni gwarancję min. 3 lata
	Wymagania techniczne dla Paneli fotowoltaicznych
1.	Zestaw dedykowany do współpracy z stacją zasilającą
2.	Waga maks. 7 kg
3.	Moc maksymalna mnie mniej niż 220W
4.	IP min 68
5.	Możliwość łatwego transportu

6.	Napięcie mocy maksymalnej: nie mniej niż 18,4V
7.	Natężenie mocy maksymalnej: nie mniej niż 12,4A
8.	Dostawca zapewni gwarancję min. 2 lata

Opis Przedmiotu zamówienia- Agregat prądotwórczy trójfazowy 4,5 kW- 2 szt.

Lp.	Wymagania
1.	Częstotliwość agregatu 50Hz , moc znamionowa min 4,5 kW
2.	Napęd spalinowy czterosuwowy silnik benzynowy- gotowy do pracy, dostarczony zestaw serwisowy, (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy
3.	Gniazda: Min 2 szt. 230V 16a Min 1 szt. 400V 16a
4.	Rok produkcji nie starszy niż 2025r
5.	Stopień ochrony min. IP54
6.	Agregaty dostarczone z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi do maksimum
7.	Agregat wyposażony w stabilizator AVR, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju, licznik czasu pracy oraz instalację uziemiającą (przewody oraz wbijane do gruntu kotwy)
8.	Dostawca zapewni gwarancję min. 2 lata

Opis Przedmiotu zamówienia- Agregat prądotwórczy o mocy 85kW 1 szt. oraz 68kW na przyczepie

Lp.	Wymagania
1.	Agregat o mocy 85 kw mocy znamionowej - 1szt. oraz Agregat o mocy 68 kw mocy znamionowej Trójfazowy, częstotliwość prądu 50 Hz. Wyposażony mechanizm odłączenia instalacji elektrycznej od akumulatora ,Dostawca zapewni przegląd serwisowy po roku po dacie dostarczenia. Urządzenia wyprodukowane nie dalej niż 2025 rok.
2.	Agregaty w zestawie z przyczepą- warunki techniczne przyczepy: • Wyposażone w koło zapasowe • Dokumentację wymagana do rejestracji przyczepy • Wymagane oświetlenie dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. dopuszczone do pracy w instalacji 12V i 24V • Zabezpieczona antykorozyjnie • Zaczep przyczep typu kulowego
3.	Agregaty wyposażone w: • sterownik wyposażony w wyświetlacz • Elektryczny mechanizm rozruchu • Stabilizator AVR, • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Czujnik poziomu oleju • Licznik czasu pracy • Instalację uziemiającą (przewody oraz wbijane do gruntu kotwy) • Pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi • Zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym • Łatwy dostęp do komponentów serwisowych • Płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym • Zabudowa skonstruowana z celem redukcji widocznych śrub na zewnątrz • Wszystkie drzwi zabezpieczona zamkiem • Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk • Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim • Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie

	gniazda zewnętrzne (2x 230V, 1x 16A 400V, 1x 32A 400V, 1x 125A 400V)-możliwe wykonanie jako oddzielna szafa elektryczna dostarczona wraz z agregatem- wymagana dokumentacja potwierdzająca wykonanie elementów zgodnie z sztuką
4.	Agregaty dostarczone wraz z dokumentacją techniczno-rozruchową, wytycznymi serwisowymi, instrukcją obsługi i listą punktów serwisowych.
5.	Agregaty dostarczone z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi do maksimum
6.	Dostawca zapewni gwarancję min. 2 lata