

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 170.000,00 złotych**

**OPUBLIKOWANE na BIP
www.renskawies.pl/bip**

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 170.000,00 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie zadania pn.

Zakup sprzętu na potrzeby OLiOC – zaopatrzenie w wodę

(opis przedmiotu zamówienia)

zadanie obejmuje:

- **zakup 2 szt Mobilnych stacji uzdatniania wody**

według załączonych dokumentów:

- **OPZ – w załączeniu**

Oprócz ceny proszę również o potwierdzenie:

– terminu wykonania zamówienia – do 30.11.2026r.

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

–
(inne informacje ważne dla zamawiającego)

W przypadku gdy składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną zobligowany jest do załączenia do oferty cenowej dokumentu potwierdzającego, że osoby podpisujące ofertę są do tego umocowane.

Ofertę wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu zamówień publicznych zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.10.2026r. do godz. 15:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: lub
.....
(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem skrzynki e-doręczeń **AE:PL-64448-73657-GJGDC-27**
(nr skrzynki e-doręczeń)

lub w przypadku braku skrzynki e-doręczenia

– za pośrednictwem poczty elektronicznej ; **ug@renskawies.pl**
(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

WOJCIŁ GMINY
Reńska Wieś

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

.....
(podpis sporządzającego)

Opis Przedmiotu Zamówienia
(zwany również „OPZ”)

Dotyczy zamówienia pn.

„Zakup sprzętu na potrzeby OLiOC - zaopatrzenie w wodę ”

Opis Przedmiotu zamówienia- mobilna stacja uzdatniania wody 2 szt.

Wymagania	
Lp.	
1.	Urządzenie mobilne, przenoszone masa nie przekraczająca 30kg, pozwalające na uzdatnianie wody.
2.	Urządzenie zasilane przy pomocy standardowego złącza 230V prądu przemiennego z opcją zasilania z akumulatora i/ lub Paneli PV
3.	Minimalny wydatek wody z stacji 600l/h
4.	Dostawca dostarczy: • materiały eksploatacyjne pozwalające na uzdatnienie 10 000l wody • wszystkie potrzebne elementy potrzebne do napełniania wodą zbiorników elastycznych z przyłączem typu STORZ 52 • Instrukcje użytkowania • Dokumentację potwierdzającą jakość wody po użyciu stacji (badanie laboratoryjne wody) • Wymagany dokumenty dla urzędzeń pracujących z wodą pitną • Zestawienie punktów serwisowych posiadające dostęp do materiałów eksploatacyjnych
5.	Dostawca zapewni gwarancję min. 2 lata