Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

Reńska Wieś, dnia 24.11.2026r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego**
**o wartości nieprzekraczającej kwoty 170.000,00 złotych**

**OPUBLIKOWANE na BIP**
**www.renskawies.pl/bip**

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 170.000,00 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie zadania pn.
**Zakup sprzętu na potrzeby OLIOC – zabezpieczenie w energię II**
(opis przedmiotu zamówienia)

zadanie obejmuje:

- **zakup 2 kpl. Przenośnych stacji zasilania z panelami PV**
- **zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych trójfazowych 4,5 kW**
- **zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 85 kWoraz 68 kW na przyczepkach**

według załączonych dokumentów:

- **OPZ – w załączeniu**

Oprócz ceny proszę również o potwierdzenie:
– terminu wykonania zamówienia – do 20.12.2026r.
– warunków płatności,
– warunków gwarancji,
– .....
(inne informacje ważne dla zamawiającego)

**W przypadku gdy składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną zobligowany jest do załączenia do oferty cenowej dokumentu potwierdzającego, że osoby podpisujące ofertę są do tego umocowane.**

**Ofertę wraz kosztorysem ofertowym i oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu zamówień publicznych zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.11.2026r. do godz. 14;00**

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: ..... lub
(adres zamawiającego)
– za pośrednictwem skrzynki e-doręczeń **AE:PL-64448-73657-GJGDC-27** lub
(nr skrzynki e-doręczeń)
– za pośrednictwem poczty elektronicznej ; **ug@renskawies.pl**
(adres e-mail)

**Dopuszcza się składanie ofert częściowych** .

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

WÓJT GMINY
Reńska Wieś

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

.....
(podpis sporządzającego)

**Opis Przedmiotu Zamówienia**
**(zwany również „OPZ")**

**Dotyczy zamówienia pn.**
**„Zakup sprzętu na potrzeby OliOC- zabezpieczenie w energię II"**

**Opis Przedmiotu zamówienia- Przenośna stacja zasilania z panelami PV - 2 kpl.**

| Lp. | Wymagania techniczne dla stacji zasilającej |
|---|---|
| 1. | Waga nie więcej niż 17kg |
| 2. | Minimalna ilość i parametry gniazd wyjściowych:<br>4 szt. 230V prąd przemienny<br>2 szt. USB-C moc na jedno gniazdo nie mniej niż 100w<br>4 szt. USB-A moc na jedno gniazdo min. 12W<br>1 szt. zapalniczka samochodowa natężenie min. 10A |
| 3. | Żywotność baterii nie mniej niż 3000 cykli ładowania |
| 4. | Maks. napięcie otwartego obwodu PV nie mniej niż 60 V |
| 5. | Ciągła moc wyjściowa 1800W |
| 6. | Pojemność min.1500 Wh |
| 7. | IP min 68 |
| 8. | Data produkcji nie starsza niż 2025 |
| 9. | Dostawca dostarczy dokumentacje techniczną oraz instrukcję obsługi |
| 10. | Dostawca zapewni gwarancję min. 3 lata |
| | **Wymagania techniczne dla Paneli fotowoltaicznych** |
| 1. | Zestaw dedykowany do współpracy z stacją zasilającą |
| 2. | Waga maks. 7 kg |
| 3. | Moc maksymalna mnie mniej niż 220W |
| 4. | IP min 68 |
| 5. | Możliwość łatwego transportu |

| | |
|---|---|
| **6.** | Napięcie mocy maksymalnej: nie mniej niż 18,4V |
| **7.** | Natężenie mocy maksymalnej: nie mniej niż 12,4A |
| **8.** | Dostawca zapewni gwarancję min. 2 lata |

**Opis Przedmiotu zamówienia- Agregat prądotwórczy trójfazowy 4,5 kW- 2 szt.**

| Lp. | Wymagania |
|---|---|
| **1.** | Częstotliwość agregatu 50Hz , moc znamionowa min 4,5 kW |
| **2.** | Napęd spalinowy czterosuwowy silnik benzynowy- gotowy do pracy, dostarczony zestaw serwisowy, ( filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy |
| **3.** | Gniazda:<br>Min 2 szt. 230V 16a<br>Min 1 szt. 400V 16a |
| **4.** | Rok produkcji nie starszy niż 2025r |
| **5.** | Stopieni ochrony min. IP54 |
| **6.** | Agregaty dostarczone z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi do maksimum |
| **7.** | Agregat wyposażony w stabilizator AVR, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju, licznik czasu pracy oraz instalację uziemiającą ( przewody oraz wbijane do gruntu kotwy) |
| **8.** | Dostawca zapewni gwarancję min. 2 lata |

**Opis Przedmiotu zamówienia- Agregat prądotwórczy o mocy 85kW 1 szt. oraz 68kW na przyczepie**

| Lp. | Wymagania |
|---|---|
| 1. | Agregat o mocy 85 kw mocy znamionowej - 1szt. oraz Agregat o mocy 68 kw mocy znamionowej<br>Trójfazowy, częstotliwość prądu 50 Hz. Wyposażony mechanizm odłączenia instalacji elektrycznej od akumulatora ,Dostawca zapewni przegląd serwisowy po roku po dacie dostarczenia. Urządzenia wyprodukowane nie dalej niż 2025 rok. |
| 2. | Agregaty w zestawie z przyczepą- warunki techniczne przyczepy:<br>• Wyposażone w koło zapasowe<br>• Dokumentację wymagana do rejestracji przyczepy<br>• Wymagane oświetlenie dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. dopuszczone do pracy w instalacji 12V i 24V<br>• Zabezpieczona antykorozyjnie<br>• Zaczep przyczep typu kulowego |
| 3. | Agregaty wyposażone w:<br>• sterownik wyposażony w wyświetlacz<br>• Elektryczny mechanizm rozruchu<br>• Stabilizator AVR,<br>• Zabezpieczenie przeciążeniowe<br>• Czujnik poziomu oleju<br>• Licznik czasu pracy<br>• Instalację uziemiającą ( przewody oraz wbijane do gruntu kotwy)<br>• Pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi<br>• Zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym<br>• Łatwy dostęp do komponentów serwisowych<br>• Płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym<br>• Zabudowa skonstruowana z celem redukcji widocznych śrub na zewnątrz<br>• Wszystkie drzwi zabezpieczona zamkiem<br>• Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk<br>• Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim<br>• Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie |

| | |
|---|---|
| | • gniazda zewnętrzne (2x 230V, 1x 16A 400V, 1x 32A 400V, 1x 125A 400V)-możliwe wykonanie jako oddzielna szafa elektryczna dostarczona wraz z agregatem- wymagana dokumentacja potwierdzająca wykonanie elementów zgodnie z sztuką |
| **4.** | Agregaty dostarczone wraz z dokumentacją techniczno-rozruchową, wytycznymi serwisowymi, instrukcją obsługi i listą punktów serwisowych. |
| **5.** | Agregaty dostarczone z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi do maksimum |
| **6.** | Dostawca zapewni gwarancję min. 2 lata |

Załącznik Nr 7
do Regulaminu Zamówień Publicznych

**Zamawiający:**

.....
*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

.....
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
reprezentowany przez:

.....
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup sprzętu na potrzeby OLIOC- zabezpieczenie w energię II** *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez *Gminę Reńska Wieś (oznaczenie zamawiającego)*, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514)[1].

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
podpis

---

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą" (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514)* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.